

Brannalarm anleggets virkemåte

Din leilighet er utstyrt med detektor og sirene tilkoblet det sentrale brannvarslings anlegget. Ved alarm i din leilighet vil din lokale sirene starte og lysdioder (røde lamper) på detektoren vil lyse. Ingen andre vil foreløpig bli varslet, men en lokal timer i sentralen har startet og sentralen vil pipe. Dette betyr at du nå har 3 minutter til rådighet.

Følgende alarmsignaler vil være viktig å lære seg:


- Støtvis sirene - - - - betyr at alarmen er utløst lokalt i din leilighet og du har 3 minutter til rådighet for å stoppe alarmen på betjeningspanelet. Disse er plassert ved hver inngangsdør 1 etg trappehus og i teknisk rom.
- Konstant sirene ----- betyr at evakuerings alarmen er utløst og du må forlate bygningen. Vent på brannvesenet.

Alarm skal kun avstilles hvis du har årsaken under kontroll.

Du gjør da følgende:

1. Åpne eventuelle vinduer/dører for å luften.
2. Gå til betjeningspanelet for å avstille.

Hvordan avstille:

- Trykk **OK** knapp  og **OK**
(pil opp 5 ganger)
- Trykk **GRÅ** knapp (Avstill summer)
Da vil sentralens interne summer stoppe.
- Trykk **RØD** knapp (Stopp klokke)
Da vil sirene(e) stoppe.
- Trykk **GRØNN** knapp (Tilbakestill)
Da vil sentralen tilbakestilles



Har du ikke kontroll på situasjonen skal du utløse manuell melder som tilkaller brannvesenet og forlat bygningen.

Om alarmen ikke blir avstilt innen tidsfristen vil alle alarmgivere (sirener/klokker) starte, og alle vil bli varslet. Om alarmen utløses og det **IKKE** lyser i din detektor, så er den enten utløst av en detektor/håndmelder i fellesarealene, eller så er tidsfristen utløpt i en annen leilighet. Forlat da leiligheten og møt opp til avtalt sted som styret har bestemt.

Detektorer skal **IKKE** taes ned eller tildekkes. Utkobling av enheter og/eller sirener skal kun gjøres i samråd med styret. Feil eller alarmer som skyldes dette kan bli belastet den enkelte beboer. Tekniske feil varsles umiddelbart til styret som formidler dette videre til teknisk installatør.